

- przystosowanie istniejących fundamentów i pomieszczeń do montażu nowego typu pomp
- przystosowanie, zgodnie z dokumentacją techniczną układu technologicznego pompowni przyzbiornikowych do pomp produktowych typu PJM
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych rurociągów technologicznych zabudowanych w pompowniach przyzbiornikowych
- dostarczenie i zamontowanie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 5 szt. pomp
- podłączenie pomp do istniejącej instalacji zasilania w energię elektryczną i instalacji sterowania
- wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej oraz przebudowa istniejącego okablowania instalacji elektrycznej
- wykonanie przeglądu i naprawy armatury technologicznej znajdującej się w pompowniach technologicznych
- wymiana 5 szt. zaworów zwrotnych zabudowanych na tłoczeniu pomp technologicznych na nowe
- wykonanie rozruchu wraz z regulacją nowych układów pompowych